

IS 1000 V dS 2344:2014-07 VdS 2100-24:1988-05

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
No. 3 Nanmen Road, Pingyin
CN- Jinan, Shandong

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brand- schutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 411003	4	02.02.2015	01.02.2019

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Anbohrschelle / Outlet tee
"Fig. 3L"

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-24:1988-05

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

Köln, den 28.01.2015

Reinermann
Geschäftsführer
Managing Director

ppa. Bellingen
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkKS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 28.01.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Anbohrschelle mit Gewindeabgang Outlet Tee with threaded outlet</p> <p>zur direkten Versorgung eines Sprinklers for direct supply of a sprinkler</p> <p>in den Größen: in the sizes: DN 32 x 15, 20, 25 DN 40 x 15, 20, 25 DN 50 x 15, 20, 25 DN 65 x 15, 20, 25</p> <p>für die Rohrabmessungen: for pipe dimensions: DN 15 21,3 mm DN 20 26,9 mm DN 25 33,7 mm DN 32 42,4 mm DN 40 48,3 mm DN 50 60,3 mm DN 65 76,1 mm</p> <p>zulässiger Druck / allowable pressure: 16 bar</p>	<p>Fig. 3L</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 28.01.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht VdS test report	WAL 11005 WAL 13080	28.01.2011 20.07.2013	
Dokumentenliste list of documents	FIG# 3L THREADED MECHANICAL TEE 4423L-27-0-R	02.08.2010	1
Dokumentenliste / list of documents sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen as well as all drawings mentioned therein	Gr8LOK VdS cross-listing list	19.07.2013	1
Montageanleitung installation instruction	Installation Instruction for Mechanical Tee Q/JMJ4GY02.97-2011	25.01.2011	5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 28.01.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung der Anbohrschelle, bestehend aus einem Haltebügel mit zwei Muttern sowie dem Abgangsstück mit der Dichtung, zusammengefasst unter der Typenbezeichnung '3L' des Herstellers Jinan Meide, ist die Einbau- und Montageanweisung des Herstellers zu beachten.

Die Anbohrschelle ist ausschließlich zur direkten Versorgung eines einzelnen Sprinklers oder einer einzelnen Düse zugelassen.

Die Verwendung zweier gegeneinander geschraubter Abgangsstücke ist nicht zulässig.

The manufacturer's installation instructions shall be observed when using the outlet tee consisting of a mounting bracket, 2 screw nuts and the outlet with sealing, listed under type designation '3L' of Jinan Meide Casting Co., Ltd.

The outlet tee is approved only for direct sprinkler or nozzle supply.

The use of two outlets screwed together is not permitted.