

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 01.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject | Typ Type | Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No. | Anerkennungsnr Approval No. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|----------------|--|--|
| <p>Anbohrschelle mit Gewindeabgang Outlet Tee with threaded outlet</p> <p>zur direkten Versorgung eines Sprinklers for direct supply of a sprinkler</p> <p>in den Größen: in the sizes: DN 32 x 15, 20, 25 DN 40 x 15, 20, 25 DN 50 x 15, 20, 25 DN 65 x 15, 20, 25</p> <p>für die Rohrabmessungen: for pipe dimensions:</p> <table data-bbox="212 1464 544 1749"> <tr><td>DN 15</td><td>21,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 20</td><td>26,9 mm</td></tr> <tr><td>DN 25</td><td>33,7 mm</td></tr> <tr><td>DN 32</td><td>42,4 mm</td></tr> <tr><td>DN 40</td><td>48,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 50</td><td>60,3 mm</td></tr> <tr><td>DN 65</td><td>76,1 mm</td></tr> </table> <p>zulässiger Druck / allowable pressure: 16 bar</p> | DN 15 | 21,3 mm | DN 20 | 26,9 mm | DN 25 | 33,7 mm | DN 32 | 42,4 mm | DN 40 | 48,3 mm | DN 50 | 60,3 mm | DN 65 | 76,1 mm | <p>Fig. 3L</p> | | |
| DN 15 | 21,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 20 | 26,9 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 25 | 33,7 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 32 | 42,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 40 | 48,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 50 | 60,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 65 | 76,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 01.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage Identification of document | Datum Date | Seiten Pages |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| VdS-Prüfbericht VdS test report | WAL 11005 WAL 13080 | 28.01.2011 20.07.2013 | |
| Dokumentenliste list of documents | FIG# 3L THREADED MECHANICAL TEE 4423L-27-0-R | 02.08.2010 | 1 |
| Dokumentenliste / list of documents sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen as well as all drawings mentioned therein | Gr8LOK VdS cross-listing list | 19.07.2013 | 1 |
| Montageanleitung installation instruction | Installation Instruction for Mechanical Tee Q/JMJ4GY02.97-2011 | 25.01.2011 | 5 |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 411003 vom/ dated 01.02.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung der Anbohrschelle, bestehend aus einem Haltebügel mit zwei Muttern sowie dem Abgangsstück mit der Dichtung, zusammengefasst unter der Typenbezeichnung '3L' des Herstellers Jinan Meide, ist die Einbau- und Montageanweisung des Herstellers zu beachten.

Die Anbohrschelle ist ausschließlich zur direkten Versorgung eines einzelnen Sprinklers oder einer einzelnen Düse zugelassen.

Die Verwendung zweier gegeneinander geschraubter Abgangsstücke ist nicht zulässig.

The manufacturer's installation instructions shall be observed when using the outlet tee consisting of a mounting bracket, 2 screw nuts and the outlet with sealing, listed under type designation '3L' of Jinan Meide Casting Co., Ltd.

The outlet tee is approved only for direct sprinkler or nozzle supply.

The use of two outlets screwed together is not permitted.