

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
Meide Science and Technology Park,
Pingyin Industrial Park
CN-250400 Jinan, Jinan Shandong Province

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT MM JJJJ) valid from (dd mm yyyy)	gültig bis (TT MM JJJJ) valid until (dd mm yyyy)
G 415030	4	21.12.2019	20.12.2023

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Absperrschieber/ Slide valve
"XZ45X"

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-08:2011-05

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 12.12.2019

Dr. Reinermann

*Geschäftsführer
Managing Director*

i. V. Hesels

*Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body*

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 415030 vom/ dated 12.12.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Absperrarmatur mit weichdichtendem Keilschieber / Shut-off valve with soft sealing slide</p> <p>in den Nennweiten / in the nominal sizes: DN 50 bis/to DN 300</p> <p>zulässiger Druck / allowable pressure: 10 und/and 16 bar</p>	<p>XZ45X mit Flanschanschluss und nicht steigender Spindel (NRS)/ with flange connections and non-rising stem (NRS)</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 415030 vom/ dated 12.12.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht / VdS test report	WAL 15076 WAL 19073	15.12.2015 10.12.2019	
Dokumentenliste / List of documents sowie alle darin enthaltenen Zeichnungen / as well as all drawings specified therein	Document list XZ45X FLGD NRS GV Rev. C	25.12.2017	9
Nutzerdokumentation / User documentation XZ45X Flanged NRS Gate Valve	JMCC-CKB-002 Rev. 2	02.12.2015	3
Zeichnung der Kennzeichnung für Parallel-Anerkennung / Drawing of marking for parallel approval	100067994 Rev. 00	12.02.2016	1
	93RXZ41X39MP100X18-01-2-E Rev. 2	15.12.2016	1
	93RZ12-1Bxxx-09-0-E Rev. 0	20.09.2016	5
	933XZ45X39MP100X18-01-0-E Rev. 0	30.05.2017	1
	933XZ45X39-09-0-E-1/2/3 Rev. 0	30.05.2017	3
	93BXZ45XMP100X18-01-0-E Rev. 0	27.11.2018	1
	93BXZ45X39-09-0-E-1/2/3/4 Rev. 0	27.11.2018	4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 415030 vom/ dated 12.12.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Die äquivalenten Rohrlängen betragen:

DN 50;	1,1 m bezogen auf Stahlrohr	60,3 x 2,3 mm
DN 80;	1,4 m bezogen auf Stahlrohr	88,9 x 2,9 mm
DN 100;	0,8 m bezogen auf Stahlrohr	114,3 x 3,2 mm
DN 250;	0,5 m bezogen auf Stahlrohr	273,0 x 5,0 mm

The equivalent pipe lengths are:

DN 50;	1,1 m based on steel pipe	60,3 x 2,3 mm
DN 80;	1,4 m based on steel pipe	88,9 x 2,9 mm
DN 100;	0,8 m based on steel pipe	114,3 x 3,2 mm
DN 250;	0,5 m based on steel pipe	273,0 x 5,0 mm