

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
Meide Science and Technology Park, Pingyin Industrial Park
CN-250400 Jinan, Jinan Shandong Province

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4090038	4	17.07.2025	16.07.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrkupplung / Pipe coupling
"Fig. 1N"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2022-10
VdS 2100-06:2021-05

Köln, den 17.07.2025

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellingjen

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090038 vom/ dated 17.07.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rohrkupplung (flexibel) / Pipe coupling (flexible)	Fig. 1N		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090038 vom/ dated 17.07.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	250745-AU01+WAL01-PB02 WAL 13076 WAL 10046 WAL 09067	07.07.2025 20.07.2013 28.04.2010 05.10.2009	
Dokumentenliste / List of documents	4421N-27-0-R-1, FIG#1N- FLEXIBLE COUPLING 25[33.7] TO 100[114.3]	20.07.2009	1
Dokumentenliste / List of documents	4421N-27-0-R-2, FIG#1N- FLEXIBLE COUPLING 125[139,7] TO 250 [273,0]	20.07.2009	1
sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen / as well as all drawings specified therein			
Montageanleitung / Installation instruction	Installation Instruction for Grooved Coupling	28.05.2025	6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090038 vom/ dated 17.07.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Rohrkupplung in den Größen / Pipe coupling in the sizes:

DN 25	33,7 mm
DN 32	42,4 mm
DN 40	48,3 mm
DN 50	60,3 mm
DN 65	76,1 mm
DN 80	88,9 mm
DN 100	114,3 mm
DN 125	139,7 mm
DN 150	168,3 mm
DN 200	219,1 mm
DN 250	273,0 mm

Dichtung, Farbe schwarz / Gasket, colour black: EPDM

max. zulässiger Druck / max. allowable pressure: 16 bar

Bei der Anwendung der flexiblen Rohrkupplung 'Fig. 1N' der Firma Jinan Meide Casting Co., Ltd. sind die Installationsanweisung, Nutspezifikation und die jeweiligen Bolzenanzugsmomente des Herstellers zu beachten.

Als Schmiermittel sind Mineralölprodukte aufgrund der Unverträglichkeit mit EPDM grundsätzlich nicht zulässig.

When using the flexible pipe coupling type 'Fig. 1N' of Jinan Meide Casting Co., Ltd. the installation instruction, groove specification and the respective bolt torque on site of the manufacturer have to be observed.

Mineral oil products as lubricants are basically not allowed due to the incompatibility with EPDM.