

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Jinan Meide Casting Co., Ltd.  
No.1 Meide Street, Meigui Town, Pingyin County  
CN-250400 Jinan, Jinan Shandong Province

| Anerkennungs-Nr. /<br>Approval No. | Anzahl der Seiten /<br>No. of pages | gültig vom (TT.MM.JJJJ) /<br>valid from (dd.mm.yyyy) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) /<br>valid until (dd.mm.yyyy) |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| G 410040                           | 4                                   | 19.08.2026                                           | 18.08.2030                                            |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrformstück / Fitting  
"Fig. 321G"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /  
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2100-30:2021-05

Köln, den 27.07.2026

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 410040](#) vom/ [dated](#) [27.07.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

| Bezeichnung des Gegenstandes<br><a href="#">Description of Subject</a>             | Typ<br><a href="#">Type</a> | Kenn-Nr. des Inhabers<br><a href="#">Holder's Registration No.</a> | Anerkennungsnr<br><a href="#">Approval No.</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rohrformstück mit Nutanschluss /<br><a href="#">Fitting with groove connection</a> | Fig. 321G                   |                                                                    |                                                |

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 410040](#) vom/ [dated](#) [27.07.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

| Art der Unterlage<br><a href="#">Type of Document</a>                                                           | Kennzeichnung der Unterlage<br><a href="#">Identification of document</a> | Datum/ Revision<br><a href="#">Date/ Revision</a> | Seiten<br><a href="#">Pages</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prüfberichte /<br/><a href="#">Test Reports</a></b>                                                          | WAL 13078<br>WAL 10073                                                    | 20.07.2013<br>03.08.2010                          |                                 |
| Dokumentenliste /<br><a href="#">List of documents</a>                                                          | VdS Drawings List WAL06072-A                                              | 23.12.2009                                        | 10                              |
| Dokumentenliste /<br><a href="#">List of documents</a>                                                          | Gr8LOK VdS cross-listing list                                             | 19.07.2013                                        | 1                               |
| sowie alle darin aufgeführten<br>Zeichnungen /<br><a href="#">as well as all drawings specified<br/>therein</a> |                                                                           |                                                   |                                 |
| Montageanleitung /<br><a href="#">Installation instruction</a>                                                  | Installation Instruction for Flange                                       | 06.2013                                           | 6                               |

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 41004Q](#) vom/ [dated](#) [27.07.2026](#)

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Rohrformstücke mit Nutanschluss / [Fittings with groove connection](#)

Bauart: Flanschadapter / [design: flange adapter](#)

in den Nennweiten / [in the nominal sizes:](#)

|        |          |
|--------|----------|
| DN 25  | 33,7 mm  |
| DN 32  | 42,4 mm  |
| DN 40  | 48,3 mm  |
| DN 50  | 60,3 mm  |
| DN 65  | 76,1 mm  |
| DN 80  | 88,9 mm  |
| DN 100 | 114,3 mm |
| DN 125 | 139,7 mm |
| DN 150 | 168,3 mm |
| DN 200 | 219,1 mm |
| DN 250 | 273,0 mm |
| DN 300 | 323,9 mm |

max. zulässiger Druck / [max. allowable pressure:](#) 16 bar

Die Rohrformstücke sind anerkannt zur Verwendung mit VdS-anerkannten Rohrkupplungen.

Bei der Anwendung der Rohrformstücke sind die Installationsanweisungen und Nutspezifikationen des Herstellers zu beachten.

[The fittings are approved for the use with VdS-approved pipe couplings.](#)

[The installation instructions and groove specifications of the manufacturer shall be observed when using the fittings.](#)